

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๒,๕๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

มูลค่าสุทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sichon-hospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๕๓ ๕๖๓๐ ต่อ ๕๓๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ sichonhospital@nakhonsihealth.org หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sichon-hospital.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรุง บุญกาญจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ สธ ๕/๒๕๖๗

การจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงวันที่ ๒๑ **พฤษภาคม ๒๕๖๗**

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๘ แผนการทำงาน

๑.๙ แบบ บก.๐๖

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

มูลค่าสุทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า

ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่

ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) ตารางเสนอราคาต่อหน่วยจำแนกเครื่องปรับอากาศ (ตามขอบเขตงานข้อ ๔.๑ ๑๔)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจ้างที่เป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคา (การล้างเครื่องปรับอากาศ) ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามขอบเขตงานข้อ ๔.๑ ๑๓)

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา <u>รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ</u> ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าสัญญาอายุเกิน ๙๐ วันหรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๕ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๖ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๗ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๘ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๙ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๑๐ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๑๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลสิชล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลสิชล แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ขอบเขตงานจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๘๐ เครื่อง
ของโรงพยาบาลสิชล

.....

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากโรงพยาบาลสิชล มีเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก มีขนาดและชนิดต่างๆ กันที่ติดตั้งไว้แล้ว ณ อาคารที่ทำการของโรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำเป็นต้องดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ดีต่อเนื่องสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานตลอดเวลา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๒.๒ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/๓.๙ ไม่เป็น...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

มูลค่าสุทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/(๔) กรณี...

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑)-(๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๑) ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบปรับอากาศข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

(๑) รับจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ

(๒) รับจ้างตรวจซ่อมแก้ไขและดัดแปลงระบบปรับอากาศ

(๓) ผลิตเพื่อขายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบปรับอากาศ

(๔) รับจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

๒) ผู้รับจ้างจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

๓) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศของโรงพยาบาลสิชลเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยจัดการให้บริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเป็นขั้นต่ำจนครบสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการให้บริการพร้อม วัน เวลา ที่จะทำการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง โดยส่งมอบให้โรงพยาบาลสิชลในวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยบุคลากรที่รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมทีมงานจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.

๔) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์หลักต่างๆ สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ชั่วคราวในกรณีเครื่องปรับอากาศเสียหายฉุกเฉินให้ใช้งานได้โดยเร็ว และใช้งานจนกว่าอุปกรณ์ที่เสียหายจะซ่อมหรือจัดหาใหม่ได้เรียบร้อย จึงจะถอดอุปกรณ์สำรองคืนได้โดยผู้รับจ้างจะคิดราคาต่ออุปกรณ์สำรองชั่วคราวไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/๕) ในกรณี...

๕) ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย หมดอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและทรัพย์สิน ให้ทำรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้และให้ผู้รับจ้างติดตั้งหรือซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าบริการและจะต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า

๖) ในกรณีที่อุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องปรับอากาศชำรุดเสียหายด้วยการดำเนินการของพนักงานของผู้รับจ้างจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อชีวิตหรือต่อระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๗) กรณีที่ผู้รับจ้างต้องใช้น้ำยาล้างคอยล์จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอนุมัติกับผู้รับจ้างที่รับผิดชอบงานล้างเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีไป

๘) เมื่อผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการทุกครั้งจะต้องติดต่อกับผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายก่อนเข้าปฏิบัติงาน แจ้งวัน เวลา เข้า-ออก โดยแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานทุกคน พร้อมป้ายชื่อ “ช่างของผู้รับจ้าง” ให้ชัดเจน

๙) ผู้รับจ้างจะต้องทำการจดบันทึกผลการปฏิบัติงานที่เข้ามาทำงานทุกครั้งส่งให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

๑๐) ผู้รับจ้างจะต้องคืนอะไหล่ที่ชำรุดให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

๑๑) ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อเครื่องปรับอากาศโดยไม่คิดมูลค่า คือ

(๑) อุปกรณ์และน้ำยาเคมี สำหรับงานทำความสะอาดต่างๆ ทุกประเภท

(๒) วัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น น็อต สกรู ลูกยาง ฉนวนต่างๆ ท่อน้ำทิ้ง พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ยึดติดต่างๆ เป็นต้น

(๓) สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ (น้ำยาแอร์) กรณีพร่องในระบบ

๑๒) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือตามที่ตกลงกัน ในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งนัดล่วงหน้าได้ตามความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายจะตกลงเงื่อนไขกัน

๑๓) ผู้รับจ้างต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน (การล้างเครื่องปรับอากาศ) ผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท <u>โดยต้องยื่นเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา</u>

๑๔) ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาต่อหน่วย ตามตารางเสนอราคาต่อหน่วยจำแนกเครื่องปรับอากาศ <u>โดยต้องยื่นเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา</u>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/๔.๒ รายละเอียด...

๔.๒ รายละเอียดและประเภทการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๘๐ เครื่อง ของโรงพยาบาลสิชล (รายละเอียดตามครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)

ประเภทที่	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	จำนวน ล้างใหญ่ (ครั้ง)
๑. ล้างทุก ๓ เดือน	ล้างใหญ่ ๔ ครั้ง	๑๕๔	๖๑๖
๒. ล้างทุก ๔ เดือน	ล้างใหญ่ ๓ ครั้ง	๒๗๒	๘๑๖
๓. ล้างทุก ๖ เดือน	ล้างใหญ่ ๒ ครั้ง	๑๕๔	๓๐๘
	รวม	**๕๘๐**	**๑,๗๔๐**

รายละเอียดแต่ละประเภท

ประเภทที่ ๑ ล้างทุก ๓ เดือน (ล้างใหญ่ ๔ ครั้ง) ดังนี้

อาคารเทคนิคการแพทย์

ชั้น ๑	หน่วยไตเทียม	จำนวน ๗ เครื่อง

อาคารซักฟอก จ่ายกลาง พัสดุ โรงอาหาร

ชั้น ๑	ซักฟอก	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๒	จ่ายกลาง	จำนวน ๖ เครื่อง
ชั้น ๔	โรงอาหาร	จำนวน ๑ เครื่อง

อาคารผู้ป่วยพิเศษ ๗ ชั้น

ชั้น ๔	ห้องพิเศษ ๔๐๑-๔๑๒	จำนวน ๑๒ เครื่อง
ชั้น ๕	ห้องพิเศษ ๕๐๑-๕๑๒	จำนวน ๑๒ เครื่อง
ชั้น ๖	ห้องพิเศษ ๖๐๑-๖๑๒	จำนวน ๑๒ เครื่อง
ชั้น ๗	ห้องพิเศษ ๗๐๑-๗๑๒	จำนวน ๑๒ เครื่อง

ตึกสูติ-นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม

ชั้น ๑	ห้องพิเศษ ๑-๕	จำนวน ๕ เครื่อง
	ห้องผู้ป่วย NICU	จำนวน ๔ เครื่อง
ชั้น ๒	ห้องพิเศษ ๖-๑๐	จำนวน ๕ เครื่อง

อาคารผู้ป่วยในศัลยกรรม

	ห้องพิเศษ ๒๐๑-๒๐๖	จำนวน ๖ เครื่อง

อาคารผู้ป่วยในอายุรกรรม

	ห้องพิเศษ ๑๐๑-๑๐๕	จำนวน ๕ เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/อาคาร...

อาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น

ชั้น ๑	ห้องผู้ป่วย	จำนวน ๔ เครื่อง
ชั้น ๒	ห้องผู้ป่วย	จำนวน ๔ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องผู้ป่วย	จำนวน ๔ เครื่อง
ชั้น ๔	ห้องผู้ป่วย	จำนวน ๔ เครื่อง
ชั้น ๕	ICU	จำนวน ๖ เครื่อง
ชั้น ๖	ห้องพิเศษ ๑-๑๒	จำนวน ๑๒ เครื่อง
ชั้น ๗	ห้องพิเศษ ๑-๑๒	จำนวน ๑๒ เครื่อง

อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ชั้น ๑	ห้องฉุกเฉิน	จำนวน ๔ เครื่อง
	ห้องฉีดยาทำแผล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจโรค ๑-๔	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจโรค ๕-๘	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องผ่าตัด ๑-๕	จำนวน ๕ เครื่อง
	ห้องพักฟื้น	จำนวน ๒ เครื่อง
	ทางเดินห้องผ่าตัด	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องเก็บเครื่องมือ	จำนวน ๑ เครื่อง

อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชั้น ๔	ห้องเซิฟเวอร์	จำนวน ๒ เครื่อง
	รวม	**๑๕๔ เครื่อง**

<u>ประเภทที่ ๒</u> ล้างทุก ๔ เดือน (ล้างใหญ่ ๓ ครั้ง) ดังนี้

อาคารเทคนิคการแพทย์

ชั้น ๒	กลุ่มงานกายภาพบำบัด	จำนวน ๗ เครื่อง
ชั้น ๔	กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด	จำนวน ๗ เครื่อง
ชั้น ๕	กลุ่มงานแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม	จำนวน ๗ เครื่อง
ชั้น ๖	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	จำนวน ๗ เครื่อง

อาคารซักฟอก จ่ายกลาง พัสดุ โรงอาหาร

ชั้น ๑	ห้องล้างเครื่องมือ	จำนวน ๑ เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/อาคาร...

อาคารผู้ป่วยพิเศษ ๗ ชั้น

ชั้น ๑	ห้องระบบควบคุมน้ำประปา	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๒	ห้องทำงานแพทย์ พยาบาลและห้องประชุม	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องทำงานแพทย์ พยาบาลและห้องประชุม	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๔	ห้องทำงานแพทย์ พยาบาลและห้องประชุม	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๕	ห้องทำงานแพทย์ พยาบาลและห้องประชุม	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๖	ห้องทำงานแพทย์ พยาบาลและห้องประชุม	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๗	ห้องทำงานแพทย์ พยาบาลและห้องประชุม	จำนวน ๓ เครื่อง

ตึกสูติ-นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม

ชั้น ๑	ห้องเก็บของ	จำนวน ๑ เครื่อง
	ทางเดิน	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องทำงานแพทย์พยาบาล	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องพักแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๒	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องเก็บของ	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง

อาคารผู้ป่วยในศัลยกรรม

	ห้องเก็บของ	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องพักแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง

อาคารผู้ป่วยในอายุรกรรม

	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง

อาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น

ชั้น ๑	ห้องดูอาการ	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องทำงานแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจ	จำนวน ๑ เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/ชั้น ๒...

ชั้น ๒	ห้องดูอาการ	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องทำงานแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจ	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องดูอาการ	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องทำงานแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจ	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๔	ห้องดูอาการ	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องทำงานแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจ	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๕	ห้องพักแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องเก็บเครื่องมือ	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๒ เครื่อง
ชั้น ๖	ห้องแพทย์เวร	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจ	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๗	ห้องแพทย์เวร	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องตรวจ	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องทำงานพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/อาคาร...

อาคารส่งเสริมสุขภาพ		
	ห้องจ่ายยา	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องตรวจ ๑-๕/๒	จำนวน ๖ เครื่อง
	ห้องตรวจภายใน	จำนวน ๑ เครื่อง
	คลินิกปอดโปร่ง	จำนวน ๑ เครื่อง
	คลินิกจิตเวช	จำนวน ๕ เครื่อง
	ห้องเอกซเรย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	คลินิกสุขภาพเด็กดี	จำนวน ๕ เครื่อง
	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	จำนวน ๔ เครื่อง
	ศูนย์ประคับประคอง	จำนวน ๓ เครื่อง
อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น (อาคารผ่าตัด)		
ชั้น ๒	ห้องตรวจ ๑-๖	จำนวน ๖ เครื่อง
	ห้องพักคอย	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องตรวจ ๑-๖	จำนวน ๖ เครื่อง
	ห้องพักคอย	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๔	ห้องพักคอย	จำนวน ๓ เครื่อง
	ห้องเก็บของ เก็บวัสดุ	จำนวน ๒ เครื่อง
ชั้น ๕	ห้องพักคอย	จำนวน ๓ เครื่อง
	ห้องเก็บของ เก็บวัสดุ	จำนวน ๒ เครื่อง
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		
ชั้น G	ห้องซักประวัติ	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องตรวจ ๑-๔	จำนวน ๔ เครื่อง
	ห้องสปา	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องเอกซเรย์	จำนวน ๓ เครื่อง
ชั้น ๑	ห้องพักพยาบาล	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องพักแพทย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้อง Telemed	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องเอกซเรย์	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องผ่าตัด	จำนวน ๒ เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/ห้องควบคุม...

	ห้องควบคุมเอกซเรย์	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องแมโมแกรม	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องเวชระเบียน	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องเจาะเลือด OPD	จำนวน ๑ เครื่อง
	คลินิกหู คอ จมูก	จำนวน ๔ เครื่อง
	ห้องชำระเงิน	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องให้คำปรึกษา	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องเก็บยา	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องจ่ายยา	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องทำงานห้องจ่ายยา	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๒	กลุ่มงานรังสีการแพทย์	จำนวน ๑๓ เครื่อง
	กลุ่มงานทันตกรรม	จำนวน ๑๑ เครื่อง
	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จำนวน ๑๙ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องคลอด	จำนวน ๙ เครื่อง
อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ		
ชั้น ๑	ห้อง ICU	จำนวน ๗ เครื่อง
ชั้น ๒	คลินิกกระดูก ศัลยกรรม	จำนวน ๗ เครื่อง
	คลินิกจักษุ	จำนวน ๔ เครื่อง
ชั้น ๓	คลังยาและเวชภัณฑ์	จำนวน ๑๐ เครื่อง
อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ยูนิต ๒๐ ห้อง		
ชั้น ๑	ห้องเก็บน้ำยาไตเทียม	จำนวน ๒ เครื่อง
	รวม	**๒๗๒ เครื่อง**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/ประเภท...

<u>ประเภทที่ ๓</u> ล้างทุก ๖ เดือน (ล้างใหญ่ ๒ ครั้ง) ดังนี้

อาคารเทคนิคการแพทย์		
ชั้น ๓	โรงงานขาเทียม	จำนวน ๗ เครื่อง
อาคารซักฟอก จ่ายกลาง พัสดุ โรงอาหาร		
ชั้น ๒	ห้องเบิกจ่าย	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๓	กลุ่มงานพัสดุ	จำนวน ๕ เครื่อง
ชั้น ๔	ห้องเก็บของ	จำนวน ๑ เครื่อง
อาคารผู้ป่วยพิเศษ ๗ ชั้น		
ชั้น ๑	ห้องประชุมอารีย์รักษ์	จำนวน ๒ เครื่อง
ชั้น ๒	ห้องพระ	จำนวน ๑ เครื่อง
อาคารส่งเสริมสุขภาพ		
ชั้น ๑	ห้องประชุม	จำนวน ๕ เครื่อง
	งานคุณภาพ	จำนวน ๑ เครื่อง
	งานโภชนาศาสตร์	จำนวน ๒ เครื่อง
	งานจิตเวช	จำนวน ๑ เครื่อง
	การพยาบาลชุมชน	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๒	องค์กรแพทย์	จำนวน ๑๔ เครื่อง
อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น (อาคารผ่าตัด)		
ชั้น ๖	ห้องใหญ่	จำนวน ๔ เครื่อง
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		
ชั้น G	ห้องซ่อมบำรุง	จำนวน ๒ เครื่อง
	กลุ่มงานยานพาหนะ	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๑	ห้องเก็บเงิน Sleep Room	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้อง Sleep Room	จำนวน ๙ เครื่อง
ชั้น ๒	ห้องประชุม	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องทันตสุขศึกษา	จำนวน ๒ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องพักเจ้าหน้าที่	จำนวน ๔ เครื่อง
ชั้น ๔	ห้องประชุม	จำนวน ๖ เครื่อง
	ห้องสมุด	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องวิทยุ	จำนวน ๒ เครื่อง
ชั้น ๕	ห้องฟิตเนส	จำนวน ๖ เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/อาคาร...

อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชั้น ๑	ห้องพักเจ้าหน้าที่	จำนวน ๒ เครื่อง
	ห้องประชุม	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องโถง	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๒	กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๓	ห้องปีก	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๔	ห้องทำงาน	จำนวน ๘ เครื่อง
	ห้องเก็บเอกสารการเงิน	จำนวน ๑ เครื่อง
	ห้องประชุม	จำนวน ๑ เครื่อง
ชั้น ๕	สำนักอำนวยการ	จำนวน ๑๓ เครื่อง

อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ยูนิต ๒๐ ห้อง

ห้อง ๑๖๑/๒-๑๖๑/๑๑	จำนวน ๒๐ เครื่อง

แฟลตแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ห้อง ๑๐๑/๑-๑๐๔/๒	จำนวน ๘ เครื่อง
ห้อง ๒๐๑/๑-๒๐๔/๒	จำนวน ๘ เครื่อง
ห้อง ๓๐๑/๑-๓๐๔/๒	จำนวน ๘ เครื่อง
รวม	**๑๕๔ เครื่อง**

๔.๓ รายละเอียดของงาน

๑) ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้บริการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขหรือตามที่โรงพยาบาลสิชลกำหนด โดยเข้าบริการตามจำนวนครั้ง ตามขั้นตอนล้างใหญ่ ตามรอบบริการตามประเภท แยกเป็น ๓ ประเภท ตลอดระยะเวลาการจ้าง ผู้รับจ้างมีหน้าที่ส่งทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในระบบเครื่องปรับอากาศเข้าบริการตามกำหนด ให้ครบถ้วน ให้บริการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามขั้นตอนแต่ละประเภท ดังนี้

(๑) ประเภทที่ ๑. ล้างทุก ๓ เดือน (ล้างใหญ่ ๔ ครั้ง) จำนวน ๑๕๔ เครื่อง

ขั้นตอนบริการล้างใหญ่ ล้างด้วยปั้มแรงดันสูง ดังนี้

๑. เปิดเครื่องปรับอากาศทดสอบการทำงานก่อนทำการล้างเครื่อง หากพบเครื่องผิดปกติต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

๒.In door : Fan Coil unit ถอดอุปกรณ์แยกส่วนลง ฉีดล้างทำความสะอาดด้วยปั้มแรงดันสูง

๓. ถอดแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่น (FILTER) ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/๔. ถอด BLOWER...

๔. ถอด BLOWER ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๕. ถอดถาดน้ำทิ้งแอร์ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๖. ล้างอัดฉีดระบบท่อน้ำทิ้งไล่เมือกตะกัน อัดฉีดด้วยปั้มแรงดันสูง

๗. ทำความสะอาดฉีดล้างฟินคอยล์เย็น ด้วยปั้มแรงดันสูง (EVAP Coil In door unit)

๘. Out door : Condensing Coil unit ทำความสะอาดฉีดล้างฟินคอยล์ร้อนด้วยปั้มแรงดันสูง (Condensing Coil)

๙. ตรวจสอบวัดแรงดันน้ำยาแอร์ (พบน้ำยาแอร์พร่องในระบบเติมเพิ่มให้เต็มค่ามาตรฐาน)

๑๐. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

๑๑. ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิรูมเทอร์โม เซนเซอร์รีโมท และสวิตช์เบรกเกอร์ ปิด-เปิด

๑๒. ทดสอบประสิทธิภาพ การทำงานบันทึกรายงาน

(๒) ประเภทที่ ๒. ล้างทุก ๔ เดือน (ล้างใหญ่ ๓ ครั้ง) จำนวน ๒๗๒ เครื่อง

ขั้นตอนบริการล้างใหญ่ ล้างด้วยปั้มแรงดันสูง ดังนี้

๑. เปิดเครื่องปรับอากาศทดสอบการทำงานก่อนทำการล้างเครื่อง หากพบเครื่องผิดปกติต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

๒.In door : Fan Coil unit ถอดอุปกรณ์แยกส่วนลง ฉีดล้างทำความสะอาดด้วยปั้มแรงดันสูง

๓. ถอดแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่น (FILTER) ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๔. ถอด BLOWER ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๕. ถอดถาดน้ำทิ้งแอร์ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๖. ล้างอัดฉีดระบบท่อน้ำทิ้งไล่เมือกตะกัน อัดฉีดด้วยปั้มแรงดันสูง

๗. ทำความสะอาดฉีดล้างฟินคอยล์เย็น ด้วยปั้มแรงดันสูง (EVAP Coil In door unit)

๘. Out door : Condensing Coil unit ทำความสะอาดฉีดล้างฟินคอยล์ร้อนด้วยปั้มแรงดันสูง (Condensing Coil)

๙. ตรวจสอบวัดแรงดันน้ำยาแอร์ (พบน้ำยาแอร์พร่องในระบบเติมเพิ่มให้เต็มค่ามาตรฐาน)

๑๐. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

๑๑. ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิรูมเทอร์โม เซนเซอร์รีโมท และสวิตช์เบรกเกอร์ ปิด-เปิด

๑๒. ทดสอบประสิทธิภาพ การทำงานบันทึกรายงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/(๓) ประเภทที่ ๓...

(๓) ประเภทที่ ๓. ล้างทุก ๖ เดือน (ล้างใหญ่ ๒ ครั้ง) จำนวน ๑๕๔ เครื่อง

ขั้นตอนบริการล้างใหญ่ ล้างด้วยปั้มแรงดันสูง ดังนี้

๑. เปิดเครื่องปรับอากาศทดสอบการทำงานก่อนทำการล้างเครื่อง หากพบเครื่องผิดปกติต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

๒.In door : Fan Coil unit ถอดอุปกรณ์แยกส่วนลง ฉีดล้างทำความสะอาดด้วยปั้มแรงดันสูง

๓. ถอดแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่น (FILTER) ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๔. ถอด BLOWER ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๕. ถอดถาดน้ำทิ้งแอร์ลงทำความสะอาดฉีดล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

๖. ล้างอัดฉีดระบบท่อน้ำทิ้งไล่เมือกตะกัน อัดฉีดด้วยปั้มแรงดันสูง

๗. ทำความสะอาดฉีดล้างฟินคอยล์เย็น ด้วยปั้มแรงดันสูง (EVAP Coil In door unit)

๘. Out door : Condensing Coil unit ทำความสะอาดฉีดล้างฟินคอยล์ร้อนด้วยปั้มแรงดันสูง (Condensing Coil)

๙. ตรวจสอบวัดแรงดันน้ำยาแอร์ (พบน้ำยาแอร์พร่องในระบบเติมเพิ่มให้เต็มค่ามาตรฐาน)

๑๐. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

๑๑. ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิรูมเทอร์โม เซนเซอร์รีโมท และสวิตช์เบรกเกอร์ ปิด-เปิด

๑๒. ทดสอบประสิทธิภาพ การทำงานบันทึกรายงาน

๔.๔ การซ่อม แก้ไข แจ้งเหตุเครื่องปรับอากาศขัดข้อง

งานล้างเครื่องปรับอากาศไม่รวมค่าอะไหล่ งานซ่อมใดๆ หากพบเครื่องมีอะไหล่บกพร่องชำรุด ต้องรายงานผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายเสนอซ่อมเป็นเครื่องไป ดังนี้

๑) เมื่อผู้รับจ้าง ได้รับแจ้งเหตุเครื่องขัดข้องให้เข้าแก้ไขปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ กรณีทีมช่างไม่ได้ติดงานค้างทำอยู่ ต้องจัดส่งทีมช่างเข้าบริการตรวจสอบแก้ไขปรับแต่งให้เครื่องทำงานได้เป็นปกติโดยมิได้เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนใดๆ ไม่มีอะไหล่ชำรุด จะไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

๒) เมื่อผู้รับจ้าง ได้รับแจ้งเหตุเครื่องขัดข้องให้เข้าแก้ไขปรับปรุง กรณีทีมช่างติดขัดมีงานค้างที่อื่น เข้าบริการไม่ทันในวันรับแจ้งเหตุ ต้องจัดส่งทีมช่างเข้าบริการในวันทำการถัดไป

๓) กรณีซ่อมแซมแก้ไขปรับแต่งไม่ได้ มีอุปกรณ์อะไหล่บกพร่องชำรุดเสียหายจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ผู้รับจ้างจะทำใบรายงานเสนอรายละเอียดและราคาให้ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการซ่อมบำรุงทุกครั้ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/๕. กำหนด...

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างและราคากลางในการจ้าง

๗.๑ งบประมาณในการจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลสิชล เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลาง อ้างอิงจากการสืบราคาและคำนวณจากราคาที่สามารถจัดจ้างได้จริง ดังนี้

๑) ราคากลางในการจ้างเป็นเงิน **๑,๖๕๒,๕๑๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)**

๒) ราคาต่อหน่วย

(๑) อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๕๗๖ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

(๒) อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๕๔๓ บาท (ห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

(๓) อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

(๔) อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ AHU ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

(๕) อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๑ ทิศทาง ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

(๖) อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบตู้ ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

(๗) อัตราค่าน้ำยาล้างคอยล์ ขนาด ๑ ลิตร ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

๘.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด โดยชำระค่าจ้างตามผลสำเร็จของงานที่ทำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/๘.๒ กำหนด...

๘.๒ กำหนดการจ่ายค่าจ้างแบ่งออกเป็น ๑๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๕ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๖ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๗ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๘ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๙ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

/งวดที่ ๑๐...

งวดที่ ๑๐ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๑๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างที่คำนวณตามปริมาณที่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในแต่ละคราวที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างให้แล้วเสร็จและจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) เดือน

๘.๓ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือส่งมอบงานหรือใบแจ้งหนี้มายังผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างจะดำเนินการชำระเงินค่าจ้างบริการในแต่ละงวดให้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญา จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับถัดจากวันส่งมอบงานจ้างทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย เอี่ยมเส้ง)
นายช่างเทคนิค

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารเทคนิคการแพทย์								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	62800032	36,000	4ทิศทาง	ห้องโถงใหญ่	4120-007-7003/1	3 เดือน/ครั้ง
1/2	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200085	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/1	3 เดือน/ครั้ง
1/3	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200072	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/2	3 เดือน/ครั้ง
1/4	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200074	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/3	3 เดือน/ครั้ง
1/5	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100068	36,000	4ทิศทาง	ห้องโถงใหญ่	4120-007-7003/2	3 เดือน/ครั้ง
1/6	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100166	36,000	4ทิศทาง	ห้องโถงใหญ่	4120-007-7003/3	3 เดือน/ครั้ง
1/7	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100126	36,000	4ทิศทาง	ห้องโถงใหญ่	4120-007-7003/4	3 เดือน/ครั้ง
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง-พัสดุ								
1/1	Carrier			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องด้านหน้า/พับผ้า	4120-006-6003/16	3 เดือน/ครั้ง
1/2	Star-Aire	FCR5-700/AR20RD		20,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเก็บผ้า	4120-006-6012/2	3 เดือน/ครั้ง
1/4	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพับผ้า	4120-008-8002/18	3 เดือน/ครั้ง
2/2	Mitsubishi	PCY-SM18KAL		18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปราศจากเชื้อ	4120-006-6002/23	3 เดือน/ครั้ง
2/3	Star-Aire			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปราศจากเชื้อ	4120-006-6006/3	3 เดือน/ครั้ง
2/4	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP		30,000	4ทิศทาง	ห้องนึ่ง	4120-007-7003/28	3 เดือน/ครั้ง
2/5	Carrier	30TGF036193/42TGF0363UP		36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องบรรจุ	4120-006-6006/5	3 เดือน/ครั้ง
2/6	Carrier			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องล้างเครื่องมือ	4120-006-6006/4	3 เดือน/ครั้ง
2/7	Eminent	AER 36D7-EER 36D7		36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องนึ่ง	4120-006-6006/6	3 เดือน/ครั้ง
4/2	Star-Aire			20,000	ติดผนัง	ห้องทำงาน	4120-006-6012/3	3 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารพิเศษ1								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
4/1	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 1	4120-008-8005/9	3 เดือน/ครั้ง
4/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 2	4120-008-8005/10	3 เดือน/ครั้ง
4/3	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 3	4120-008-8005/11	3 เดือน/ครั้ง
4/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 4	4120-008-8005/12	3 เดือน/ครั้ง
4/5	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 5	4120-008-8005/13	3 เดือน/ครั้ง
4/6	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 6	4120-008-8005/14	3 เดือน/ครั้ง
4/7	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 7	4120-008-8005/18	3 เดือน/ครั้ง
4/8	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 8	4120-008-8005/15	3 เดือน/ครั้ง
4/9	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 9	4120-008-8005/7	3 เดือน/ครั้ง
4/10	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 10	4120-008-8005/8	3 เดือน/ครั้ง
4/11	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 11	4120-008-8005/55	3 เดือน/ครั้ง
4/12	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 12	4120-008-8005/17	3 เดือน/ครั้ง
5/1	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 1	4120-008-8005/19	3 เดือน/ครั้ง
5/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 2	4120-008-8005/20	3 เดือน/ครั้ง
5/3	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 3	4120-008-8005/21	3 เดือน/ครั้ง
5/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 4	4120-008-8005/22	3 เดือน/ครั้ง
5/5	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 5	4120-008-8005/23	3 เดือน/ครั้ง
5/6	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 6	4120-008-8005/24	3 เดือน/ครั้ง
5/7	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 7	4120-008-8005/25	3 เดือน/ครั้ง
5/8	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 8	4120-008-8005/26	3 เดือน/ครั้ง
5/9	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 9	4120-008-8005/27	3 เดือน/ครั้ง
5/10	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 10	4120-008-8005/28	3 เดือน/ครั้ง
5/11	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 11	4120-008-8005/29	3 เดือน/ครั้ง
5/12	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 12	4120-008-8005/30	3 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารพิเศษ1								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
6/1	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 1	4120-008-8005/31	3 เดือน/ครั้ง
6/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 2	4120-008-8005/32	3 เดือน/ครั้ง
6/3	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 3	4120-008-8005/33	3 เดือน/ครั้ง
6/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 4	4120-008-8005/34	3 เดือน/ครั้ง
6/5	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 5	4120-008-8005/35	3 เดือน/ครั้ง
6/6	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 6	4120-008-8005/36	3 เดือน/ครั้ง
6/7	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 7	4120-008-8005/37	3 เดือน/ครั้ง
6/8	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 8	4120-008-8005/38	3 เดือน/ครั้ง
6/9	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 9	4120-008-8005/39	3 เดือน/ครั้ง
6/10	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 10	4120-008-8005/40	3 เดือน/ครั้ง
6/11	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 11	4120-008-8005/41	3 เดือน/ครั้ง
6/12	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 12	4120-008-8005/42	3 เดือน/ครั้ง
7/1	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 1	4120-008-8005/43	3 เดือน/ครั้ง
7/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 2	4120-008-8005/44	3 เดือน/ครั้ง
7/3	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 3	4120-008-8005/45	3 เดือน/ครั้ง
7/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 4	4120-008-8005/46	3 เดือน/ครั้ง
7/5	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 5	4120-008-8005/47	3 เดือน/ครั้ง
7/6	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 6	4120-008-8005/48	3 เดือน/ครั้ง
7/7	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 7	4120-008-8005/49	3 เดือน/ครั้ง
7/8	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 8	4120-008-8005/50	3 เดือน/ครั้ง
7/9	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 9	4120-008-8005/51	3 เดือน/ครั้ง
7/10	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 10	4120-008-8005/52	3 เดือน/ครั้ง
7/11	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 11	4120-008-8005/53	3 เดือน/ครั้ง
7/12	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ 12	4120-008-8005/54	3 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกสูตินรีเวช-กุมาร								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Carrier			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ1	4120-006-6002/16	3 เดือน/ครั้ง
1/2	Carrier			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ2	4120-006-6009/3	3 เดือน/ครั้ง
1/3	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ3	4120-006-6009/2	3 เดือน/ครั้ง
1/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ4	4120-006-6002/13	3 เดือน/ครั้ง
1/5	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ5	4120-006-6009/1	3 เดือน/ครั้ง
1/9	Mitsubishi			30,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย N	4120-007-7005/4	3 เดือน/ครั้ง
1/10	Carrier			30,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย N	4120-007-7003/26	3 เดือน/ครั้ง
1/11	Carrier			30,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย N	4120-007-7003/25	3 เดือน/ครั้ง
1/12	Carrier ***			30,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย N	4120-007-7005/3	3 เดือน/ครั้ง
2/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ6	4120-008-8005/5	3 เดือน/ครั้ง
2/3	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ7	4120-008-8006/1	3 เดือน/ครั้ง
2/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ8	4120-008-8005/4	3 เดือน/ครั้ง
2/5	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ9	4120-008-8005/3	3 เดือน/ครั้ง
2/6	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพิเศษ10	4120-008-8005/2	3 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารศัลยกรรม								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 201	4120-006-6013/5	3 เดือน/ครั้ง
1/2	Mitsubishi			15,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 202	4120-006-6014/1	3 เดือน/ครั้ง
1/3	Carrier			12,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 203	4120-006-6009/4	3 เดือน/ครั้ง
1/4	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 204	4120-006-6013/6	3 เดือน/ครั้ง
1/5	Mitsubishi			15,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 205	4120-006-6014/2	3 เดือน/ครั้ง
1/6	Mitsubishi			15,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 206	4120-006-6014/3	3 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารอายุกรรม								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 101	4120-006-6013/1	3 เดือน/ครั้ง
1/2	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 102	4120-006-6013/2	3 เดือน/ครั้ง
1/3	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 103	4120-006-6013/3	3 เดือน/ครั้ง
1/4	Mitsubishi***			12,000***	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 104	4120-006-6003/18	3 เดือน/ครั้ง
1/5	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องพิเศษ 105	4120-006-6013/4	3 เดือน/ครั้ง

อาคาร 144 เตียง								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/7	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/16	3 เดือน/ครั้ง
1/8	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/17	3 เดือน/ครั้ง
1/9	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/18	3 เดือน/ครั้ง
1/10	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/19	3 เดือน/ครั้ง
2/7	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/1	3 เดือน/ครั้ง
2/8	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/2	3 เดือน/ครั้ง
2/9	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/3	3 เดือน/ครั้ง
2/10	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/4	3 เดือน/ครั้ง
3/7	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/7	3 เดือน/ครั้ง
3/8	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/8	3 เดือน/ครั้ง
3/9	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/9	3 เดือน/ครั้ง
3/10	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/10	3 เดือน/ครั้ง
4/7	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/12	3 เดือน/ครั้ง
4/8	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/13	3 เดือน/ครั้ง
4/9	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/14	3 เดือน/ครั้ง

อาคาร 144 เตียง								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
4/10	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องผู้ป่วย	4120-007-7008/15	3 เดือน/ครั้ง
5/1	TOSHIBA			38,200	4ทิศทาง	ICU	4120-007-7009/1	3 เดือน/ครั้ง
5/2	TOSHIBA			38,200	4ทิศทาง	ICU	4120-007-7009/2	3 เดือน/ครั้ง
5/3	TOSHIBA			38,200	4ทิศทาง	ICU	4120-007-7009/3	3 เดือน/ครั้ง
5/4	TOSHIBA			47,800	4ทิศทาง	ICU	4120-007-7010/1	3 เดือน/ครั้ง
5/5	TOSHIBA			38,200	4ทิศทาง	ICU	4120-007-7009/4	3 เดือน/ครั้ง
5/6	TOSHIBA			47,800	4ทิศทาง	ICU	4120-007-7010/2	3 เดือน/ครั้ง
6/3	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 7	4120-010-1001/10	3 เดือน/ครั้ง
6/4	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 8	4120-010-1001/11	3 เดือน/ครั้ง
6/5	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 9	4120-010-1001/12	3 เดือน/ครั้ง
6/6	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 10	4120-010-1001/13	3 เดือน/ครั้ง
6/7	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 11	4120-010-1001/14	3 เดือน/ครั้ง
6/8	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 12	4120-010-1001/15	3 เดือน/ครั้ง
6/12	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 1	4120-010-1001/4	3 เดือน/ครั้ง
6/13	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 2	4120-010-1001/5	3 เดือน/ครั้ง
6/14	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 3	4120-010-1001/6	3 เดือน/ครั้ง
6/15	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 4	4120-010-1001/7	3 เดือน/ครั้ง
6/16	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 5	4120-010-1001/8	3 เดือน/ครั้ง
6/17	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 6	4120-010-1001/9	3 เดือน/ครั้ง
7/3	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 7	4120-010-1001/25	3 เดือน/ครั้ง
7/4	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 8	4120-010-1001/26	3 เดือน/ครั้ง
7/5	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 9	4120-010-1001/27	3 เดือน/ครั้ง
7/6	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 10	4120-010-1001/28	3 เดือน/ครั้ง
7/7	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 11	4120-010-1001/29	3 เดือน/ครั้ง

อาคาร 144 เตียง								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
7/8	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 12	4120-010-1001/30	3 เดือน/ครั้ง
7/12	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 1	4120-010-1001/19	3 เดือน/ครั้ง
7/13	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 2	4120-010-1001/20	3 เดือน/ครั้ง
7/14	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 3	4120-010-1001/21	3 เดือน/ครั้ง
7/15	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 4	4120-010-1001/22	3 เดือน/ครั้ง
7/16	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 5	4120-010-1001/23	3 เดือน/ครั้ง
7/17	Carrier			13,000	one way	ห้องพิเศษ 6	4120-010-1001/24	3 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	York			90,000	AHU	ห้องER	4120-007-7013/1	3 เดือน/ครั้ง
1/9	York			60,000	AHU	ห้องER	4120-011-1103/1	3 เดือน/ครั้ง
1/10	York			30,000	AHU	ห้องER	4120-011-1102/1	3 เดือน/ครั้ง
1/11	Carrier			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องฉีดยา/ทำแผล	4120-008-8002/13	3 เดือน/ครั้ง
1/14	Eminent			33,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องER	4120-008-8012/2	3 เดือน/ครั้ง
1/18	York			60,000	AHU	ห้องตรวจ1-4	4120-003-0010/1	3 เดือน/ครั้ง
1/19	York			60,000	AHU	ห้องตรวจ5-8	4120-003-0010/2	3 เดือน/ครั้ง
3/11	Mitsubishi			30,000	4ทิศทาง	ห้องผ่าตัด 5	4120-007-7005/1	3 เดือน/ครั้ง
3/12	Mitsubishi			30,000	4ทิศทาง	ห้องพักฟื้นด้านใน	4120-007-7005/2	3 เดือน/ครั้ง
3/13	York			60,000	AHU	ทางเดินห้องผ่าตัด	4120-003-0010/3	3 เดือน/ครั้ง
3/14	York			70,000	AHU	ห้องผ่าตัด 1	4120-003-0012/1	3 เดือน/ครั้ง
3/15	York			70,000	AHU	ห้องผ่าตัด 2	4120-003-0012/2	3 เดือน/ครั้ง
3/16	York			70,000	AHU	ห้องผ่าตัด 3	4120-003-0012/3	3 เดือน/ครั้ง
3/17	York			70,000	AHU	ห้องผ่าตัด 4	4120-003-0012/4	3 เดือน/ครั้ง
3/18	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักฟื้น	4120-006-6004/1	3 เดือน/ครั้ง
3/19	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเก็บเครื่องมือ	4120-006-6002/6	3 เดือน/ครั้ง

อาคารสนับสนุนสุขภาพ (ตึกบริหาร)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
4/10	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเซิฟเวอร์	4120-008-8002/21	3 เดือน/ครั้ง
4/11	Carrier***			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเซิฟเวอร์	4120-008-8010/4	3 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารเทคนิคการแพทย์								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
2/1	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100155	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/19	4 เดือน/ครั้ง
2/2	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200077	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/4	4 เดือน/ครั้ง
2/3	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200087	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/5	4 เดือน/ครั้ง
2/4	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200086	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/6	4 เดือน/ครั้ง
2/5	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100129	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/20	4 เดือน/ครั้ง
2/6	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100039	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/21	4 เดือน/ครั้ง
2/7	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100114	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/22	4 เดือน/ครั้ง
4/1	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100193	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/27	4 เดือน/ครั้ง
4/2	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200084	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/10	4 เดือน/ครั้ง
4/3	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200078	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/11	4 เดือน/ครั้ง
4/4	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200071	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/12	4 เดือน/ครั้ง
4/5	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100124	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/28	4 เดือน/ครั้ง
4/6	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100172	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/29	4 เดือน/ครั้ง
4/7	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100130	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/30	4 เดือน/ครั้ง
5/1	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63000088	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/31	4 เดือน/ครั้ง
5/2	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200083	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/13	4 เดือน/ครั้ง
5/3	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200081	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/14	4 เดือน/ครั้ง
5/4	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200079	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/15	4 เดือน/ครั้ง
5/5	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100192	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/32	4 เดือน/ครั้ง
5/6	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100119	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/33	4 เดือน/ครั้ง
5/7	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	62800011	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/34	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารเทคนิคการแพทย์								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
6/1	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	62800003	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/35	4 เดือน/ครั้ง
6/2	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200088	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/16	4 เดือน/ครั้ง
6/3	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200073	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/17	4 เดือน/ครั้ง
6/4	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	62400072	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/18	4 เดือน/ครั้ง
6/5	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63000090	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/36	4 เดือน/ครั้ง
6/6	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100157	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/37	4 เดือน/ครั้ง
6/7	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100107	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/38	4 เดือน/ครั้ง
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง-พัสดุ								
1/3	Carrier	38TGF0301A13/42TGF0301UP		30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องล่างเครื่องมือ/ล่าง	4120-006-6003/15	4 เดือน/ครั้ง
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารพิเศษ1								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/3	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องระบบควบคุมน้ำประปา	4120-006-6013/13	4 เดือน/ครั้ง
2/1	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-006-6003/9	4 เดือน/ครั้ง
2/2	Mitsubishi			40,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-006-6011/1	4 เดือน/ครั้ง
2/3	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์พยาบาล	4120-006-6002/17	4 เดือน/ครั้ง
3/1	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-006-6003/10	4 เดือน/ครั้ง
3/2	Mitsubishi			40,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-006-6011/2	4 เดือน/ครั้ง
3/3	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์พยาบาล	4120-006-6002/21	4 เดือน/ครั้ง
4/13	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-006-6003/14	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารพิเศษ1								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
4/14	Mitsubishi			40,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-006-6011/3	4 เดือน/ครั้ง
4/15	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์พยาบาล	4120-006-6002/22	4 เดือน/ครั้ง
5/13	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-006-6003/13	4 เดือน/ครั้ง
5/14	Mitsubishi			40,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-006-6011/4	4 เดือน/ครั้ง
5/15	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์พยาบาล	4120-006-6002/20	4 เดือน/ครั้ง
6/13	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-006-6003/12	4 เดือน/ครั้ง
6/14	Mitsubishi			40,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-006-6011/5	4 เดือน/ครั้ง
6/15	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์พยาบาล	4120-006-6002/19	4 เดือน/ครั้ง
7/13	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-006-6003/11	4 เดือน/ครั้ง
7/14	Mitsubishi			40,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-006-6011/6	4 เดือน/ครั้ง
7/15	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์พยาบาล	4120-006-6002/18	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกสูตินรีเวช-กุมาร								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/6	Mitsubishi			15,000	ติดผนัง	ห้องเก็บของ	4120-006-6008/1	4 เดือน/ครั้ง
1/7	Carrier			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ทางเดิน	4120-006-6003/8	4 เดือน/ครั้ง
1/8	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาลแพทย์	4120-006-6002/15	4 เดือน/ครั้ง
1/13	Carrier			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาลแพทย์	4120-008-8002/1	4 เดือน/ครั้ง
1/14	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	ห้องพักหมอ	4120-006-6001/1	4 เดือน/ครั้ง
2/1	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-008-8005/6	4 เดือน/ครั้ง
2/7	Mitsubishi			15,000	ติดผนัง	ห้องเก็บของ	4120-006-6008/2	4 เดือน/ครั้ง
2/8	Carrier			9,000	ติดผนัง	ห้องพักหมอ	4120-006-6001/2	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารศัลยกรรม								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/7	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องเก็บของ	4120-006-6013/9	4 เดือน/ครั้ง
1/8	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์	4120-008-8005/68	4 เดือน/ครั้ง
1/9	Carrier			36,000 ***	4ทิศทาง	ห้องทำงานพยาบาล	4120-007-7003/27	4 เดือน/ครั้ง
1/10	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-008-8002/14	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารอายุกรรม								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/6	Carrier			38000/18000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานพยาบาล	4120-008-8005/67	4 เดือน/ครั้ง
1/7	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักพยาบาล	4120-008-8003/41	4 เดือน/ครั้ง
1/8	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์	4120-008-8005/66	4 เดือน/ครั้ง

อาคาร 144 เตียง								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ1	4120-008-8006/11	4 เดือน/ครั้ง
1/2	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ2	4120-008-8006/12	4 เดือน/ครั้ง
1/3	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องทำงานพยาบาล	4120-007-7008/20	4 เดือน/ครั้ง
1/4	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักพยาบาล	4120-008-8005/63	4 เดือน/ครั้ง
1/5	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานแพทย์	4120-008-8006/13	4 เดือน/ครั้ง
1/6	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ	4120-008-8005/62	4 เดือน/ครั้ง
2/1	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ1	4120-008-8006/2	4 เดือน/ครั้ง
2/2	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ2	4120-008-8006/3	4 เดือน/ครั้ง
2/3	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องทำงานพยาบาล	4120-007-7008/5	4 เดือน/ครั้ง
2/4	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักพยาบาล	4120-008-8005/56	4 เดือน/ครั้ง

อาคาร 144 เตียง								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
2/5	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานแพทย์	4120-008-8006/4	4 เดือน/ครั้ง
2/6	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ	4120-008-8005/57	4 เดือน/ครั้ง
3/1	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ1	4120-008-8006/5	4 เดือน/ครั้ง
3/2	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ2	4120-008-8006/6	4 เดือน/ครั้ง
3/3	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องทำงานพยาบาล	4120-007-7008/6	4 เดือน/ครั้ง
3/4	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักพยาบาล	4120-008-8005/59	4 เดือน/ครั้ง
3/5	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานแพทย์	4120-008-8006/7	4 เดือน/ครั้ง
3/6	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ	4120-008-8005/58	4 เดือน/ครั้ง
4/1	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ1	4120-008-8006/9	4 เดือน/ครั้ง
4/2	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องดูอาการ2	4120-008-8006/10	4 เดือน/ครั้ง
4/3	Carrier			48,000	4ทิศทาง	ห้องทำงานพยาบาล	4120-007-7008/11	4 เดือน/ครั้ง
4/4	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักพยาบาล	4120-008-8005/60	4 เดือน/ครั้ง
4/5	Carrier			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานแพทย์	4120-008-8006/8	4 เดือน/ครั้ง
4/6	Carrier			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ	4120-008-8005/61	4 เดือน/ครั้ง
5/7	TOSHIBA			12,300	4ทิศทาง	ห้องพักแพทย์	4120-007-7011/1	4 เดือน/ครั้ง
5/8	TOSHIBA			19,100	แขวน	เก็บเครื่องมือ	4120-008-8009/1	4 เดือน/ครั้ง
5/9	TOSHIBA			30,700	4ทิศทาง	พักพยาบาล	4120-007-7012/1	4 เดือน/ครั้ง
5/10	TOSHIBA			12,300	4ทิศทาง	พักพยาบาล	4120-007-7011/2	4 เดือน/ครั้ง
6/1	Carrier			13,000	one way	ห้องแพทย์เวร	4120-010-1001/1	4 เดือน/ครั้ง
6/2	Carrier			18,000	one way	ห้องตรวจ	4120-010-1002/1	4 เดือน/ครั้ง
6/9	Carrier			13,000	one way	ห้องนอนพยาบาล	4120-010-1001/2	4 เดือน/ครั้ง

อาคาร 144 เตียง								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
6/10	Carrier			13,000	one way	ห้องพักพยาบาล	4120-010-1001/3	4 เดือน/ครั้ง
6/11	Carrier			39,000	4 ทิศทาง	ห้องทำงานพยาบาล	4120-007-7006/1	4 เดือน/ครั้ง
7/1	Carrier			13,000	one way	ห้องแพทย์เวร	4120-010-1001/16	4 เดือน/ครั้ง
7/2	Carrier			18,000	one way	ห้องตรวจ	4120-010-1002/3	4 เดือน/ครั้ง
7/9	Carrier			13,000	one way	ห้องนอนหัวหน้าพยาบาล	4120-010-1001/17	4 เดือน/ครั้ง
7/10	Carrier			13,000	one way	ห้องพักพยาบาล	4120-010-1001/18	4 เดือน/ครั้ง
7/11	Carrier			39,000	4 ทิศทาง	ห้องทำงานพยาบาล	4120-007-7006/2	4 เดือน/ครั้ง

อาคารส่งเสริมสุขภาพ (ตึกเก่า)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องจ่ายยา	4120-008-8010/20	4 เดือน/ครั้ง
1/2	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องจ่ายยา	4120-008-8010/21	4 เดือน/ครั้ง
1/3	Mitsubishi			18,000	ติดผนัง	ห้องตรวจ4	4120-006-6002/24	4 เดือน/ครั้ง
1/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ5	4120-006-6002/25	4 เดือน/ครั้ง
1/5	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ5/2	4120-006-6002/26	4 เดือน/ครั้ง
1/6	DAIKIN			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจภายใน	4120-006-6002/27	4 เดือน/ครั้ง
1/7	Carrier			12,000	4 ทิศทาง	ห้องตรวจ 1	4120-007-7011/15	4 เดือน/ครั้ง
1/8	Carrier			12,000	4 ทิศทาง	ห้องตรวจ 2	4120-007-7011/16	4 เดือน/ครั้ง
1/9	Carrier			12,000	4 ทิศทาง	ห้องตรวจ 3	4120-007-7011/17	4 เดือน/ครั้ง
1/10	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	คลินิกปลอดโปร่ง	4120-008-8005/69	4 เดือน/ครั้ง
1/11	Mitsubishi			36,000	4ทิศทาง	ห้องจิตเวชด้านใน/หน้า	4120-007-7003/33	4 เดือน/ครั้ง
1/12	Mitsubishi			36,000	4ทิศทาง	ห้องตรวจ1/จิตเวช	4120-007-7003/30	4 เดือน/ครั้ง
1/13	Mitsubishi			36,000	4ทิศทาง	ห้องตรวจ2/จิตเวช	4120-007-7003/31	4 เดือน/ครั้ง
1/14	Mitsubishi			36,000	4ทิศทาง	ห้องตรวจ3/จิตเวช	4120-007-7003/32	4 เดือน/ครั้ง

อาคารส่งเสริมสุขภาพ (ตึกเก่า)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/15	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	สำนักงานจิตเวชด้านในสุด	4120-008-8005/73	4 เดือน/ครั้ง
1/16	Carrier			24,000	4ทิศทาง	ห้องX-ray	4120-007-7007/10	4 เดือน/ครั้ง
1/17	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี	4120-008-8010/9	4 เดือน/ครั้ง
1/18	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องทดสอบพัฒนาการ	4120-008-8006/16	4 เดือน/ครั้ง
1/19	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี	4120-008-8010/8	4 เดือน/ครั้ง
1/20	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องสร้างภูมิคุ้มกัน	4120-008-8010/10	4 เดือน/ครั้ง
1/21	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	มุมส่งเสริมสุขภาพเด็ก	4120-008-8010/11	4 เดือน/ครั้ง
1/23	EMINENT			25,000	แขวนใต้ฝ้า	กลุ่มงานประกัน	4120-006-6007/5	4 เดือน/ครั้ง
1/24	Carrier			24,000	แขวนใต้ฝ้า	กลุ่มงานประกัน	4120-008-8008/24	4 เดือน/ครั้ง
1/25	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	กลุ่มงานประกัน	4120-008-8003/18	4 เดือน/ครั้ง
1/26	Carrier			30,000	แขวนใต้ฝ้า	กลุ่มงานประกัน/ด้านใน	4120-008-8002/19	4 เดือน/ครั้ง
1/27	Mitsubishi			24,000	ติดผนัง	ศูนย์ประกับประคอง/ตัวหน้า	4120-006-6004/3	4 เดือน/ครั้ง
1/28	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ศูนย์ประกับประคอง/ตัวซ้าย	4120-006-6013/7	4 เดือน/ครั้ง
1/29	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ศูนย์ประกับประคอง/ตัวขวา	4120-006-6013/8	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารผ่าตัดใหม่								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
							คลิกนิกข้าราชการชั้น2	
2/1	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ1	4120-007-7011/3	4 เดือน/ครั้ง
2/2	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ2	4120-007-7011/4	4 เดือน/ครั้ง
2/3	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ3	4120-007-7011/5	4 เดือน/ครั้ง
2/4	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ4	4120-007-7011/6	4 เดือน/ครั้ง
2/5	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ5	4120-007-7011/7	4 เดือน/ครั้ง
2/6	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ6	4120-007-7011/8	4 เดือน/ครั้ง
2/7	toshiba			38,200	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7009/5	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารผ่าตัดใหม่								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
2/8	toshiba			38,200	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7009/6	4 เดือน/ครั้ง
2/9	toshiba			38,200	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7009/7	4 เดือน/ครั้ง
							คลิกนิกข้าราชการชั้น3	
3/1	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ1	4120-007-7011/9	4 เดือน/ครั้ง
3/2	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ2	4120-007-7011/10	4 เดือน/ครั้ง
3/3	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ3	4120-007-7011/11	4 เดือน/ครั้ง
3/4	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ4	4120-007-7011/12	4 เดือน/ครั้ง
3/5	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ5	4120-007-7011/13	4 เดือน/ครั้ง
3/6	toshiba			12,300	4ทิศทาง	ห้องตรวจ6	4120-007-7011/14	4 เดือน/ครั้ง
3/7	toshiba			38,200	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7009/8	4 เดือน/ครั้ง
3/8	toshiba			38,200	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7009/9	4 เดือน/ครั้ง
3/9	toshiba			38,200	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7009/10	4 เดือน/ครั้ง
							OR ตึกใหม่	
4/4	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7010/3	4 เดือน/ครั้ง
4/5	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7010/4	4 เดือน/ครั้ง
4/6	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7010/5	4 เดือน/ครั้ง
4/7	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องเก็บของ	4120-007-7010/6	4 เดือน/ครั้ง
4/8	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องเก็บวัสดุ	4120-007-7010/7	4 เดือน/ครั้ง
5/4	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7010/8	4 เดือน/ครั้ง
5/5	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7010/9	4 เดือน/ครั้ง
5/6	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องพักคอย	4120-007-7010/10	4 เดือน/ครั้ง
5/7	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องเก็บของ	4120-007-7010/11	4 เดือน/ครั้ง
5/8	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องเก็บวัสดุ	4120-007-7010/12	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
G/1	Carrier			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องซักประวัติผู้สูงอายุ	4120-006-6006/8	4 เดือน/ครั้ง
G/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ1	4120-006-6002/32	4 เดือน/ครั้ง
G/3	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ2	4120-006-6004/10	4 เดือน/ครั้ง
G/4	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ3	4120-006-6002/33	4 เดือน/ครั้ง
G/5	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ4	4120-006-6004/11	4 เดือน/ครั้ง
G/6	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องซักประวัติผู้สูงอายุ	4120-006-6004/9	4 เดือน/ครั้ง
G/7	Carrier			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องสปา	4120-006-6003/24	4 เดือน/ครั้ง
G/8	Carrier			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องสปา	4120-006-6003/25	4 เดือน/ครั้ง
G/9	Carrier			30,000	ติดผนัง	ห้องX-RAY	4120-006-6003/19	4 เดือน/ครั้ง
G/10	Carrier			30,000	ติดผนัง	ห้องX-RAY	4120-006-6003/20	4 เดือน/ครั้ง
G/11	Carrier			30,000	ติดผนัง	ห้องX-RAY	4120-006-6003/21	4 เดือน/ครั้ง
1/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักพยาบาล	4120-006-6002/29	4 เดือน/ครั้ง
1/3	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์	4120-006-6002/28	4 เดือน/ครั้ง
1/4	Carrier			13,000	4ทิศทาง	ห้องtelemed	4120-007-7004/20	4 เดือน/ครั้ง
1/5	Mitsubishi			25,000	4ทิศทาง	X-ray	4120-007-7014/1	4 เดือน/ครั้ง
1/6	Carrier			18,000	4ทิศทาง	X-Ray	4120-007-7001/2	4 เดือน/ครั้ง
1/7	York			60,000	AHU	ห้องผ่าตัด	4120-011-1103/2	4 เดือน/ครั้ง
1/8	York			60,000	AHU	***ห้องผ่าตัด***	4120-011-1103/3	4 เดือน/ครั้ง
1/12	Eminent			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องควมคุมX-ray	4120-008-8006/19	4 เดือน/ครั้ง
1/13	Carrier	40TGF0181UP		18,000	4ทิศทาง	แมมโมแกรม	4120-007-7001/5	4 เดือน/ครั้ง
1/15	Carrier			60,000	4ทิศทาง	ห้องเวชระเบียน	4120-008-8011/2	4 เดือน/ครั้ง
1/16	Carrier			60,000	4ทิศทาง	ห้องเวชระเบียน	4120-008-8011/3	4 เดือน/ครั้ง
1/17	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	เจาะเลือด/LAB OPD	4120-006-6002/5	4 เดือน/ครั้ง
1/20	Carrier	40TGF0181UP		18,000	4ทิศทาง	หู คอ จมูก 1	4120-007-7001/3	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/21	Carrier	40TGF0181UP		18,000	4ทิศทาง	หู คอ จมูก 2	4120-007-7001/4	4 เดือน/ครั้ง
1/22	Carrier			18,000	4ทิศทาง	หู คอ จมูก 3	4120-006-6010/3	4 เดือน/ครั้ง
1/23	Carrier			18,000	4ทิศทาง	หู คอ จมูก 4	4120-006-6010/4	4 เดือน/ครั้ง
1/24	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องชำระเงิน	4120-006-6002/2	4 เดือน/ครั้ง
1/25	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ให้คำปรึกษา	4120-006-6002/1	4 เดือน/ครั้ง
1/26	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเก็บยา	4120-006-6002/3	4 เดือน/ครั้ง
1/27	Eminent			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องจ่ายยา	4120-006-6006/1	4 เดือน/ครั้ง
1/28	Carrier			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องจ่ายยา	4120-006-6006/2	4 เดือน/ครั้ง
1/29	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	โต๊ะ/ห้องทำงาน	4120-006-6002/4	4 เดือน/ครั้ง
2/1	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	อัลตราซาวด์เก่า	4120-008-8010/7	4 เดือน/ครั้ง
2/2	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องอ่านฟิล์ม	4120-008-8005/70	4 เดือน/ครั้ง
2/4	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องอ่านฟิล์ม2	4120-008-8010/13	4 เดือน/ครั้ง
2/5	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องอัลตราซาวด์ใหม่	4120-008-8010/14	4 เดือน/ครั้ง
2/6	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องอัลตราซาวด์ใหม่	4120-008-8010/15	4 เดือน/ครั้ง
2/7	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องอัลตราซาวด์ใหม่	4120-008-8010/16	4 เดือน/ครั้ง
2/8	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องอัลตราซาวด์ใหม่	4120-008-8010/17	4 เดือน/ครั้ง
2/9	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ฟลูลสโคป	4120-008-8008/26	4 เดือน/ครั้ง
2/10	Mitsubishi			24,000	4ทิศทาง	ฟลูลสโคป	4120-007-7007/7	4 เดือน/ครั้ง
2/11	Mitsubishi			24,000	4ทิศทาง	เมมโมแกรม	4120-007-7007/8	4 เดือน/ครั้ง
2/12	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักเจ้าหน้าที่	4120-008-8005/71	4 เดือน/ครั้ง
2/13	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องEST	4120-008-8005/72	4 เดือน/ครั้ง
2/14	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องX-Ray2	4120-008-8008/27	4 เดือน/ครั้ง
2/15	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องล้างเครื่องมือ	4120-006-6002/7	4 เดือน/ครั้ง
2/16	Daikin			25,000	4ทิศทาง	ห้องซักประวัติฟัน	4120-007-7001/1	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
2/17	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องพักแพทย์,จท.	4120-006-6004/2	4 เดือน/ครั้ง
2/18	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำฟัน	4120-006-6002/9	4 เดือน/ครั้ง
2/19	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำฟัน	4120-006-6002/10	4 เดือน/ครั้ง
2/20	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำฟัน	4120-006-6002/11	4 เดือน/ครั้ง
2/21	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องสแกนฟันx-ray	4120-006-6002/8	4 เดือน/ครั้ง
2/22	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำฟัน2	4120-006-6003/6	4 เดือน/ครั้ง
2/23	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำฟัน3	4120-006-6007/1	4 เดือน/ครั้ง
2/24	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำฟัน4	4120-006-6007/2	4 เดือน/ครั้ง
2/25	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำฟัน5	4120-006-6003/7	4 เดือน/ครั้ง
2/28	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องหัวหน้าฝ่ายเทคนิค	4120-006-6004/12	4 เดือน/ครั้ง
2/29	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเพาะเชื้อ	4120-006-6002/34	4 เดือน/ครั้ง
2/30	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	แบคทีเรีย	4120-006-6004/13	4 เดือน/ครั้ง
2/31	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ภูมิคุ้มกันวิทยา	4120-006-6004/14	4 เดือน/ครั้ง
2/32	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	เคมีวิทยา	4120-006-6004/15	4 เดือน/ครั้ง
2/33	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	โลหิตวิทยา	4120-006-6004/16	4 เดือน/ครั้ง
2/34	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา	4120-006-6002/35	4 เดือน/ครั้ง
2/35	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องสต๊อก	4120-006-6002/36	4 เดือน/ครั้ง
2/36	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องบริจาคเลือด	4120-006-6004/17	4 เดือน/ครั้ง
2/37	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเครื่องปฏิบัติการ 1	4120-008-8003/42	4 เดือน/ครั้ง
2/38	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเครื่องปฏิบัติการ 2	4120-008-8003/43	4 เดือน/ครั้ง
2/39	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเครื่องปฏิบัติการ 3	4120-008-8003/44	4 เดือน/ครั้ง
2/40	Carrier			13,000	1 Way	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา	4120-007-7004/21	4 เดือน/ครั้ง
2/41	Carrier			13,000	1 Way	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา	4120-007-7004/22	4 เดือน/ครั้ง
2/42	Carrier			18,000	1 Way	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา	4120-007-7007/9	4 เดือน/ครั้ง
2/43	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา 1.1	4120-008-8010/18	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
2/44	Mitsubishi			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา 1.2	4120-008-8006/17	4 เดือน/ครั้ง
2/45	Mitsubishi			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา 1.3	4120-008-8006/18	4 เดือน/ครั้ง
2/46	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา 1.4	4120-008-8003/45	4 เดือน/ครั้ง
3/1	Carrier			24,000	4ทิศทาง	ห้องเจ้าหน้าที่คลอด 1	4120-007-7007/4	4 เดือน/ครั้ง
3/2	Carrier			24,000	4ทิศทาง	ห้องเจ้าหน้าที่คลอด 2	4120-007-7007/5	4 เดือน/ครั้ง
3/3	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องรับใหม่	4120-008-8008/28	4 เดือน/ครั้ง
3/4	Carrier			18,000	4ทิศทาง	ห้องรอคลอด 1	4120-007-7001/6	4 เดือน/ครั้ง
3/5	Carrier			18,000	4ทิศทาง	ห้องรอคลอด 2	4120-007-7001/7	4 เดือน/ครั้ง
3/6	York			60,000	AHU	ห้องทำคลอด	4120-003-0010/4	4 เดือน/ครั้ง
3/8	York			25,000	ติดผนัง	ห้องเก็บอุปกรณ์	4120-006-6007/9	4 เดือน/ครั้ง
3/9	York			25,000	ติดผนัง	ห้องเก็บอุปกรณ์	4120-006-6007/10	4 เดือน/ครั้ง
3/10	York			25,000	ติดผนัง	ห้องเก็บอุปกรณ์	4120-006-6007/11	4 เดือน/ครั้ง
อาคารสนับสนุนสุขภาพ (ตึกบริหาร)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/4	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องICU ด้านใน 3 เตียง	4120-008-8002/8	4 เดือน/ครั้ง
1/5	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องICU	4120-008-8002/2	4 เดือน/ครั้ง
1/6	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องICU	4120-008-8002/3	4 เดือน/ครั้ง
1/7	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องICU	4120-008-8002/4	4 เดือน/ครั้ง
1/8	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องICU	4120-008-8002/5	4 เดือน/ครั้ง
1/9	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องICU	4120-008-8002/6	4 เดือน/ครั้ง
1/10	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องICU	4120-008-8002/7	4 เดือน/ครั้ง

อาคารสนับสนุนสุขภาพ (ตึกบริหาร)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
2/1	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องจ่ายยา กระดูก	4120-008-8005/1	4 เดือน/ครั้ง
2/3	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องหัตการ	4120-008-8004/9	4 เดือน/ครั้ง
2/4	Mitsubishi***			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจ 1-3	4120-008-8003/4	4 เดือน/ครั้ง
2/5	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	หน้าห้องจ่ายยา	4120-008-8004/4	4 เดือน/ครั้ง
2/6	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	โถงหน้าห้องกระดูก	4120-008-8004/1	4 เดือน/ครั้ง
2/7	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	โถงหน้าห้องกระดูก	4120-008-8004/2	4 เดือน/ครั้ง
2/8	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	โถงหน้าห้องกระดูก	4120-008-8004/3	4 เดือน/ครั้ง
2/9	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตา	4120-008-8003/1	4 เดือน/ครั้ง
2/10	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตา	4120-008-8003/2	4 เดือน/ครั้ง
2/11	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตา	4120-008-8003/3	4 เดือน/ครั้ง
2/12	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องตรวจตา	4120-008-8004/7	4 เดือน/ครั้ง
3/1	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	คลังยา	4120-008-8008/12	4 เดือน/ครั้ง
3/2	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	คลังยา	4120-008-8008/13	4 เดือน/ครั้ง
3/3	Star-Aire			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องแยก	4120-008-8008/19	4 เดือน/ครั้ง
3/4	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	เก็บวัคซีน	4120-008-8008/20	4 เดือน/ครั้ง
3/5	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8004/8	4 เดือน/ครั้ง
3/6	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	คลังยา	4120-008-8008/14	4 เดือน/ครั้ง
3/7	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	คลังยา	4120-008-8008/15	4 เดือน/ครั้ง
3/8	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	คลังยา	4120-008-8008/16	4 เดือน/ครั้ง
3/9	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	คลังยา	4120-008-8008/17	4 เดือน/ครั้ง
3/11	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	คลังยา	4120-008-8008/18	4 เดือน/ครั้ง

อาคารพักเจ้าหน้าที่ 10Unit (20 ห้อง)								
ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
21	Eminent			34,000	แขวนใต้ฝ้า	เก็บน้ำยาไตเทียม	4120-008-8012/3	4 เดือน/ครั้ง
22	Eminent			34,000	แขวนใต้ฝ้า	เก็บน้ำยาไตเทียม	4120-008-8012/4	4 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารเทคนิคการแพทย์

ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
3/1	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100186	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/23	6 เดือน/ครั้ง
3/2	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200080	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/7	6 เดือน/ครั้ง
3/3	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200075	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/8	6 เดือน/ครั้ง
3/4	Carrier	38TSF0131A1/40TSF0131UP	72200089	13,000	4ทิศทาง	ห้องทำงาน	4120-007-7004/9	6 เดือน/ครั้ง
3/5	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100125	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/24	6 เดือน/ครั้ง
3/6	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63100118	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/25	6 เดือน/ครั้ง
3/7	Carrier	38TSF0361A1/40TSF0361UP	63000094	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องโถงใหญ่	4120-008-8003/26	6 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง-พัสดุ

ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง	หมายเหตุ
2/1	Star-Aire			20,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเบิกจ่าย	4120-006-6012/1	6 เดือน/ครั้ง
3/1	Mitsubishi	PCY-SM18KAL	01M00087	18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานหัวหน้า	4120-008-8005/65	6 เดือน/ครั้ง
3/2	Star-Aire	FCR-1300/ar-325D		36,560	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานด้านหน้า	4120-008-8003/40	6 เดือน/ครั้ง
3/3	Carrier	38TGF0601A3/42TGF06010P	12900044	36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องคลังพัสดุ	4120-008-8011/1	6 เดือน/ครั้ง
3/4	Eminent			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-006-6007/4	6 เดือน/ครั้ง
3/5	Carrier	28TSF030141/42TSF0301CP		36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงานทิศตก	4120-006-6003/17	6 เดือน/ครั้ง
4/1	Daikin			280,000	ตู้ตั้ง	ห้องเก็บของ	4120-010-1101/3	6 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารพิเศษ1

ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Daikin			280,000	ตู้ตั้ง	ห้องประชุมอารีรักษ์	4120-010-1101/1	6 เดือน/ครั้ง
1/2	Daikin			280,000	ตู้ตั้ง	ห้องประชุมอารีรักษ์	4120-010-1101/2	6 เดือน/ครั้ง
2/4	Mitsubishi			24,000	4ทิศทาง	ห้องพระ	4120-007-7007/1	6 เดือน/ครั้ง

อาคารส่งเสริมสุขภาพ (ตึกเก่า)

ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/22	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม4	4120-008-8008/25	6 เดือน/ครั้ง
1/30	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม3	4120-008-8002/15	6 เดือน/ครั้ง
1/31	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม3	4120-008-8002/16	6 เดือน/ครั้ง
1/32	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม3	4120-008-8002/17	6 เดือน/ครั้ง
1/33	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	งานคุณภาพ	4120-008-8008/22	6 เดือน/ครั้ง
1/34	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	โภชนาศาสตร์	4120-008-8008/23	6 เดือน/ครั้ง
1/35	DAIKIN			9,000	ติดผนัง	โภชนาศาสตร์	4120-006-6001/13	6 เดือน/ครั้ง
1/36	DAIKIN			12,000	แขวนใต้ฝ้า	จิตเวช	4120-006-6009/5	6 เดือน/ครั้ง
1/37	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม12	4120-008-8010/19	6 เดือน/ครั้ง
1/38	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	การพยาบาลชุมชน/ใต้ต้นมะขาม	4120-008-8005/74	6 เดือน/ครั้ง
2/1	Carrier			38,000	4ทิศทาง	ห้องประชุม11	4120-007-7009/11	6 เดือน/ครั้ง
2/2	Carrier			36,000	4ทิศทาง	โถงทางเดิน	4120-007-7003/36	6 เดือน/ครั้ง
2/3	Carrier			36,000	4ทิศทาง	โถงทางเดิน	4120-007-7003/37	6 เดือน/ครั้ง
2/4	Carrier			24,000	4ทิศทาง	ห้องประชุม 1	4120-007-7007/2	6 เดือน/ครั้ง
2/5	Carrier			24,000	4ทิศทาง	ห้องประชุม 1	4120-007-7007/3	6 เดือน/ครั้ง
2/6	Carrier			30,000	ติดผนัง	ห้องแพทย์	4120-006-6003/23	6 เดือน/ครั้ง

อาคารส่งเสริมสุขภาพ (ตึกเก่า)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
2/7	Carrier			30,000	ติดผนัง	ห้องแพทย์	4120-006-6003/22	6 เดือน/ครั้ง
2/8	Toshiba			23,000	ติดผนัง	ห้องแพทย์	4120-006-6004/4	6 เดือน/ครั้ง
2/9	Toshiba			23,000	ติดผนัง	ห้องแพทย์	4120-006-6004/5	6 เดือน/ครั้ง
2/10	Toshiba			18,000	ติดผนัง	เวชศาสตร์ครอบครัว	4120-006-6002/30	6 เดือน/ครั้ง
2/11	Toshiba			18,000	ติดผนัง	เวชศาสตร์ครอบครัว	4120-006-6002/31	6 เดือน/ครั้ง
2/12	Toshiba			23,000	ติดผนัง	ห้องแพทย์	4120-006-6004/6	6 เดือน/ครั้ง
2/13	Toshiba			23,000	ติดผนัง	ห้องพักแพทย์	4120-006-6004/7	6 เดือน/ครั้ง
2/14	Toshiba			23,000	ติดผนัง	ห้องพักแพทย์	4120-006-6004/8	6 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคารผ่าตัดใหม่								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
6/1	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องใหญ่	4120-007-7010/13	6 เดือน/ครั้ง
6/2	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องใหญ่	4120-007-7010/14	6 เดือน/ครั้ง
6/3	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องใหญ่	4120-007-7010/15	6 เดือน/ครั้ง
6/4	toshiba			47,800	4ทิศทาง	ห้องใหญ่	4120-007-7010/16	6 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
G/12	Eminent			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องซ่อมบำรุง	4120-006-6007/7	6 เดือน/ครั้ง
G/13	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องเก่าช่าง	4120-006-6007/8	6 เดือน/ครั้ง
G/14	Carrier			25,000	ติดผนัง	สนง.ยานพาหนะ	4120-006-6013/10	6 เดือน/ครั้ง
1/30	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	ห้องเก็บเงิน Sleep	4120-006-6001/4	6 เดือน/ครั้ง
1/31	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 1	4120-006-6001/5	6 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/32	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 2	4120-006-6001/6	6 เดือน/ครั้ง
1/33	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 3	4120-006-6001/7	6 เดือน/ครั้ง
1/34	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 4	4120-006-6001/8	6 เดือน/ครั้ง
1/35	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 5	4120-006-6001/9	6 เดือน/ครั้ง
1/36	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 6	4120-006-6001/10	6 เดือน/ครั้ง
1/37	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 7	4120-006-6001/11	6 เดือน/ครั้ง
1/38	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 8	4120-006-6001/12	6 เดือน/ครั้ง
1/39	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	Sleep Room 9	4120-006-6001/13	6 เดือน/ครั้ง
2/3	Mitsubishi			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม	4120-008-8010/12	6 เดือน/ครั้ง
2/26	Eminent			30,000	4ทิศทาง	ห้องทันตสุขศึกษา	4120-006-6003/26	6 เดือน/ครั้ง
2/27	Eminent			30,000	4ทิศทาง	ห้องทันตสุขศึกษา	4120-006-6003/27	6 เดือน/ครั้ง
3/7	Mitsubishi			13,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องกินข้าว	4120-006-6013/11	6 เดือน/ครั้ง
3/20	York			23,000	ติดผนัง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	4120-006-6005/1	6 เดือน/ครั้ง
3/21	York			23,000	ติดผนัง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	4120-006-6005/2	6 เดือน/ครั้ง
3/22	York			23,000	ติดผนัง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	4120-006-6005/3	6 เดือน/ครั้ง
4/1	York			89,000	AHU	ห้องประชุม 5	4120-003-0020/1	6 เดือน/ครั้ง
4/2	York			89,000	AHU	ห้องประชุม 5	4120-003-0020/2	6 เดือน/ครั้ง
4/3	York			89,000	AHU	ห้องประชุม 5	4120-003-0020/3	6 เดือน/ครั้ง
4/4	York			89,000	AHU	ห้องประชุม 5	4120-003-0020/4	6 เดือน/ครั้ง
4/5	Carrier			24,000	4 ทิศทาง	ห้องประชุม 6	4120-007-7007/6	6 เดือน/ครั้ง
4/6	Daikin			17,000	4 ทิศทาง	ห้องประชุม 6	4120-007-7001/8	6 เดือน/ครั้ง
4/7	Daikin			17,000	4 ทิศทาง	ห้องสมุด	4120-007-7001/9	6 เดือน/ครั้ง

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุ(ER)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด(BTU)	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
4/8	Daikin			17,000	4 ทิศทาง	ห้องสมุด	4120-007-7001/10	6 เดือน/ครั้ง
4/9	Mitsubishi			9,000	ติดผนัง	วิทยุ	4120-006-6001/3	6 เดือน/ครั้ง
4/10	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	วิทยุ	4120-006-6013/12	6 เดือน/ครั้ง
5/1	Mitsubishi			38,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องฟิตเนส	4120-008-8003/46	6 เดือน/ครั้ง
5/2	Mitsubishi			38,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องฟิตเนส	4120-008-8003/47	6 เดือน/ครั้ง
5/3	Mitsubishi			38,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องฟิตเนส	4120-008-8003/48	6 เดือน/ครั้ง
5/4	Mitsubishi			38,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องฟิตเนส	4120-008-8003/49	6 เดือน/ครั้ง
5/5	Mitsubishi			38,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องฟิตเนส	4120-008-8003/50	6 เดือน/ครั้ง
5/6	Mitsubishi			38,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องฟิตเนส	4120-008-8003/51	6 เดือน/ครั้ง

อาคารสนับสนุนสุขภาพ (ตึกบริหาร)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1/1	Star-Aire			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องนอนเวร	4120-008-8010/1	6 เดือน/ครั้ง
1/2	Star-Aire			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องกินข้าว	4120-008-8010/3	6 เดือน/ครั้ง
1/3	Star-Aire			25,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุม8/เปลี่ยนผ้า	4120-008-8010/2	6 เดือน/ครั้ง
1/11	Mitsubishi			13,000	ติดผนัง	ห้องโถง/หัวหน้า ด้านหน้าทางเดิน	4120-008-8006/14	6 เดือน/ครั้ง
2/2	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	อาชีวเวชกรรม	4120-008-8003/39	6 เดือน/ครั้ง
3/10	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องปีก	4120-008-8002/10	6 เดือน/ครั้ง
4/1	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/4	6 เดือน/ครั้ง
4/2	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/5	6 เดือน/ครั้ง

อาคารสนับสนุนสุขภาพ (ตึกบริหาร)								
ชั้น/ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
4/3	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/6	6 เดือน/ครั้ง
4/4	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/7	6 เดือน/ครั้ง
4/5	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/8	6 เดือน/ครั้ง
4/6	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/9	6 เดือน/ครั้ง
4/7	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/10	6 เดือน/ครั้ง
4/8	Mitsubishi			24,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องทำงาน	4120-008-8008/11	6 เดือน/ครั้ง
4/9	Mitsubishi			18,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องเก็บเอกสารการเงิน	4120-008-8005/64	6 เดือน/ครั้ง
4/12	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องประชุมข้างบันได	4120-008-8002/11	6 เดือน/ครั้ง
5/1	Mitsubishi			24,000	ติดผนัง	เตรียมอาหาร	4120-008-8008/3	6 เดือน/ครั้ง
5/2	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องรอง ผอก.	4120-008-8003/7	6 เดือน/ครั้ง
5/3	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	หัวหน้าการเงิน/เลขา	4120-008-8004/6	6 เดือน/ครั้ง
5/4	Mitsubishi			48,000	แขวนใต้ฝ้า	โถงรับแขก	4120-008-8004/5	6 เดือน/ครั้ง
5/5	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องรองฝ่ายการพยาบาล	4120-008-8003/6	6 เดือน/ครั้ง
5/6	Star-Aire***			36,000	4 ทิศทาง	ห้องประชุม 9	4120-007-7003/29	6 เดือน/ครั้ง
5/7	Carrier			30,000	4 ทิศทาง	ห้องประชุม 9	4120-007-7012/2	6 เดือน/ครั้ง
5/8	Mitsubishi			30,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องใหม่ข้างบันได	4120-008-8002/12	6 เดือน/ครั้ง
5/9	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องผู้อำนวยการ	4120-008-8003/8	6 เดือน/ครั้ง
5/10	Mitsubishi			36,000	แขวนใต้ฝ้า	ห้องผู้อำนวยการ	4120-008-8003/9	6 เดือน/ครั้ง
5/11	Mitsubishi			16,000	ติดผนัง	ห้องประชุมผู้อำนวยการ	4120-008-8007/1	6 เดือน/ครั้ง
5/12	Star-Aire			24,000	ติดผนัง	รองฝ่ายการวิชาการ	4120-008-8008/2	6 เดือน/ครั้ง
5/13	Star-Aire			24,000	ติดผนัง	รองฝ่ายการแพทย์	4120-008-8008/1	6 เดือน/ครั้ง

อาคารพักเจ้าหน้าที่ 10Unit (20 ห้อง)								
ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/2	4120-006-6009/6	6 เดือน/ครั้ง
2	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/2	4120-006-6009/7	6 เดือน/ครั้ง
3	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/3	4120-006-6009/8	6 เดือน/ครั้ง
4	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/3	4120-006-6009/9	6 เดือน/ครั้ง
5	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/4	4120-006-6009/10	6 เดือน/ครั้ง
6	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/4	4120-006-6009/11	6 เดือน/ครั้ง
7	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/5	4120-006-6009/12	6 เดือน/ครั้ง
8	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/5	4120-006-6009/13	6 เดือน/ครั้ง
9	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/6	4120-006-6009/14	6 เดือน/ครั้ง
10	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/6	4120-006-6009/15	6 เดือน/ครั้ง
11	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/7	4120-006-6009/16	6 เดือน/ครั้ง
12	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/7	4120-006-6009/17	6 เดือน/ครั้ง
13	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/8	4120-006-6009/18	6 เดือน/ครั้ง
14	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/8	4120-006-6009/19	6 เดือน/ครั้ง
15	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/9	4120-006-6009/20	6 เดือน/ครั้ง
16	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/9	4120-006-6009/21	6 เดือน/ครั้ง
17	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/10	4120-006-6009/22	6 เดือน/ครั้ง
18	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/10	4120-006-6009/23	6 เดือน/ครั้ง
19	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/11	4120-006-6009/24	6 เดือน/ครั้ง
20	Carrier	42TEVGB013-703		11,900	ติดผนัง	ห้อง 161/11	4120-006-6009/25	6 เดือน/ครั้ง

แฟลตแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (อินเทิร์น)								
ลำดับ	ยี่ห้อ	รุ่น	S/N	ขนาด BTU	ชนิด	หมายเหตุ	เลขครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการล้าง
1	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 101/1	4120-006-6001/16	6 เดือน/ครั้ง
2	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 101/2	4120-006-6001/17	6 เดือน/ครั้ง
3	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 102/1	4120-006-6001/18	6 เดือน/ครั้ง
4	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 102/2	4120-006-6001/19	6 เดือน/ครั้ง
5	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 103/1	4120-006-6001/20	6 เดือน/ครั้ง
6	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 103/2	4120-006-6001/21	6 เดือน/ครั้ง
7	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 104/1	4120-006-6001/22	6 เดือน/ครั้ง
8	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 104/2	4120-006-6001/23	6 เดือน/ครั้ง
9	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 201/1	4120-006-6001/24	6 เดือน/ครั้ง
10	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 201/2	4120-006-6001/25	6 เดือน/ครั้ง
11	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 202/1	4120-006-6001/26	6 เดือน/ครั้ง
12	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 202/2	4120-006-6001/27	6 เดือน/ครั้ง
13	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 203/1	4120-006-6001/28	6 เดือน/ครั้ง
14	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 203/2	4120-006-6001/29	6 เดือน/ครั้ง
15	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 204/1	4120-006-6001/30	6 เดือน/ครั้ง
16	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 204/2	4120-006-6001/31	6 เดือน/ครั้ง
17	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 301/1	4120-006-6001/32	6 เดือน/ครั้ง
18	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 301/2	4120-006-6001/33	6 เดือน/ครั้ง
19	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 302/1	4120-006-6001/34	6 เดือน/ครั้ง
20	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 302/2	4120-006-6001/35	6 เดือน/ครั้ง
21	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 303/1	4120-006-6001/36	6 เดือน/ครั้ง
22	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 303/2	4120-006-6001/37	6 เดือน/ครั้ง
23	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 304/1	4120-006-6001/38	6 เดือน/ครั้ง
24	Mitsubishi	MS-SGH13VC-T1		9,000	ติดผนัง	ห้อง 304/2	4120-006-6001/39	6 เดือน/ครั้ง

แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- ภายในวงเงิน **๑,๖๕๒,๕๑๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)** รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
  - ราคาต่อหน่วยดังนี้

๔.๑ อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๕๗๖ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๕๔๓ บาท (ห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๔.๓ อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๔.๔ อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ AHU ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๔.๕ อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๑ ทิศทาง ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๔.๖ อัตราค่าล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบตู้ ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๔.๗ อัตราค่าน้ำยาล้างคอยล์ ขนาด ๑ ลิตร ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาที่ได้มาจากการสืบ

๑) ร้านประพันธุ์แอร์&เซอร์วิส

๒) บริษัท อาร์เอชแว็คซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

๓) โรงพยาบาลท่าศาลา

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์	ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางศรีประดับ ศรีนำ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายพรชัย เอี่ยมเส้ง	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค	กรรมการ

ตารางเสนอราคาต่อหน่วยจำแนกเครื่องปรับอากาศ

ที่	ประเภทเครื่องปรับอากาศ	ระยะเวลาการล้าง/ครั้ง	จำนวนเครื่อง	จำนวนครั้ง/ปี	รวม (ครั้ง)	ราคาต่อหน่วย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคาสุทธิแต่ละประภท	หมายเหตุ
๑	แบบแขวน	๓ เดือน	๖๗	๔	๒๖๘			
		๔ เดือน	๑๖๖	๓	๔๙๘			
		๖ เดือน	๕๐	๒	๑๐๐			
๒	แบบติดผนัง	๓ เดือน	๑๗	๔	๖๘			
		๔ เดือน	๑๗	๓	๕๑			
		๖ เดือน	๗๖	๒	๑๕๒			
๓	แบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง	๓ เดือน	๓๖	๔	๑๔๔			
		๔ เดือน	๗๕	๓	๒๒๕			
		๖ เดือน	๒๑	๒	๔๒			
๔	แบบ AHU	๓ เดือน	๑๐	๔	๔๐			
		๔ เดือน	๓	๓	๙			
		๖ เดือน	๔	๒	๘			
๕	แบบฝังฝ้า ๑ ทิศทาง	๓ เดือน	๒๔	๔	๙๖			
		๔ เดือน	๑๑	๓	๓๓			
		๖ เดือน	๐	๒	๐			
๖	แบบตู้	๓ เดือน	๐	๔	๐			
		๔ เดือน	๐	๓	๐			
		๖ เดือน	๓	๒	๖			
๗	น้ำยาล้างคอยล์ ขนาด ๑ ลิตร			ประมาณ ๔๐๐ ลิตร				
	รวม		๕๘๐		๑๗๔๐			